

**ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»**

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН» за № **UA.10393.00013-22**

Зареєстрований в реєстрі ООО «УКРСЕРТИФИКЕЙШН» под № /
Registered at the Record of LLC "UKRCERTIFICATION" under №

Термін дії з **14 січня 2022 до 13 січня 2025**

Срок действия с / Term of validity is from



10393
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

Продукція
Продукция/
Production

Комплект пожежної сигналізації радіоканальний адресний у складі: SPR-10R "Сповіслювач пожежний ручний адресний радіоканальний", SPD-10QR "Сповіслювач пожежний димовий адресний радіоканальний", ArtonRL-1 "Базова станція"

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД
26.30.50-80.00
код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам
Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

SPD-10QR - ДСТУ EN 54-7:2019, ДСТУ EN 54-25:2010; ArtonRL-1- ДСТУ EN 54-25:2010; SPR-10R - ДСТУ EN 54-11:2004, ДСТУ EN 54-25:2010

Виробник (и)
Производитель (и)/
Producer (s)

ПП "АРТОН", 58008, м. Чернівці, вул. Прутська, 6, код ЄДРПОУ 30150047

Сертифікат видано
Сертификат выдан/
Certificate is issued on

ПП "АРТОН", 58008, м. Чернівці, вул. Прутська, 6, код ЄДРПОУ 30150047

Додаткова інформація
Дополнительная информация/
Additional information

комплект пожежної сигналізації радіоканальний адресний у складі: SPR-10R "Сповіслювач пожежний ручний адресний радіоканальний", SPD-10QR "Сповіслювач пожежний димовий адресний радіоканальний", ArtonRL-1 "Базова станція", що виготовляється серійно з 14.01.2022р. до 13.01.2025р. з проведенням технічного нагляду за сертифікованою продукцією один раз на 1,5 року

Сертифікат видано органом
з оцінки відповідності
Сертификат выдан органом оценки соответствия/
Certificate is issued by the conformity assessment body

Орган з оцінки відповідності ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»
33018, м. Рівне, вул. Курчатова, 62Д, тел. +38073-77-321-77,
e-mail:ukrcertification@ukr.net, https://ukrcertification.com,
атестат про акредитацію № 10393 дійсний до 14.03.2026р.

На підставі
На основании/
On the grounds of

Протоколів сертифікаційних випробувань № 0703-1-2019 від 30.08.2019р., № 0704-5-2019 від 24.09.2019р. випробувальна служба УкрТЕСТ ДП "Укрметртестстандарт" 03143, м. Київ, вул.Метрологічна, 4 (атестат акредитації № 2Н 635 від 16.08.2018р.), акту обстеження виробництва № 778/1-778-16-Б/СО від 14.12.2021р.

Керівник органу
з оцінки відповідності
Руководитель органа оценки соответствия /
Director of the conformity assessment body



Н.М. Карпюк

(підпис, ініціали, прізвище) / (подпись, инициалы, фамилия) / (signature, initials, family name)

М.П. М.П./Stamp