

Схема подключения извещателя ИП-2.4 к приборам приемно-контрольным охранно-пожарному серии «гранд МАГИСТР»

ППКОП - прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "грандМАГИСТР"

Б103-04 - база Б103-04

R ок. - 7,5 кОм

Примечания. 1. Пары контактов №3, №6 и №1, №5 базы Б103-04 образуют размыкающиеся контакты
2. Суммарное сопротивление проводов без учета сопротивления оконечного резистора R ок. составляет не более 100 Ом.

ППКОП

